

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Αριθ. 921536000_59_001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: BS-536
2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): Συμβατικός επαναρυθμιζόμενος εκκινητής χειρός τύπου A για συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού για κτήρια.
3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Κολινδρός Πιερίας, Τ.Κ. 60061
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 54-11:2001 +A1:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 11: Εκκινητές συναγερμού χειρός


Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): ΕVΠΥ a.s., Νο. 1293

6. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 54-11:2001 +A1:2005
Ονομαστικές συνθήκες ενεργοποίησης / ευαισθησία και απόδοση σε συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 5.2, 5.3
Λειτουργική αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 5.4, 5.5
Ανθεκτικότητα/αντοχή λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στη θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.7, 5.9
Ανθεκτικότητα/αντοχή λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στις δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.14 to 5.17
Ανθεκτικότητα/αντοχή λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.10, 5.12
Ανθεκτικότητα/αντοχή λειτουργικής αξιοπιστίας: αντοχή στη διάβρωση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.13
Ανθεκτικότητα/αντοχή λειτουργικής αξιοπιστίας: ηλεκτρική σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.6

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Ηλίας Τσολογιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης

Κολινδρός, Πιερία 25/5/2018